

Zarządzenie Nr 12/2015

Dyrektora Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej z dnia 29.07.2015r.

w sprawie: określenia procedur sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego, stosowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej.

W związku z wykonywaniem czynności wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej wprowadzonego Uchwałą Nr XXXII/97/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 2005r. oraz Uchwałą Nr XII/48/07 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 grudnia 2007r. **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. Z dniem 1 sierpnia 2015r. wprowadzam do stosowania procedury sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego. Załącznikami do niniejszego zarządzenia są:
 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia 12/2015 z dnia 29.07.2015r. – wniosek o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego,
 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia 12/2015 z dnia 29.07.2015r. – karta informacyjna dotycząca wniosku o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego.
2. Opisane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia czynności wykonywane są odpłatnie, zgodnie ze wskazaniem opisanymi w poszczególnych procedurach.


§ 2

Z dniem 1 sierpnia 2015r. traci moc Zarządzenie nr 6/2005 z dnia 1.07.2005r. w sprawie ustalenia zasad kontroli prawidłowości wskazań wodomierzy głównych.

§ 3

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych.

Podpisał:


**Dyrektor Zarządu
Łukasz Żuchowski**

ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. (041) 253 22 73

tel. (041) 253 20 61

fax. (041) 253 12 72

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 12/2015 z dnia 29.07.2015r.

**KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WNIOSKU
O SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WSKAZAŃ WODOMIERZA GŁÓWNEGO**

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego zgodnie z §15 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej”, Odbiorca wody może złożyć pisemny wniosek o dokonania sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza poprzez montaż wodomierza kontrolnego lub ekspertyzę wodomierza.

1. Opis procedury sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza poprzez montaż wodomierza kontrolnego

Po złożeniu pisemnego wniosku w terminie uzgodnionym z Odbiorcą, pracownicy MPWiK wykonują na podejściu wodomierzowym szeregową zabudowę wodomierza sprawdzanego i kontrolnego. Sprawdzenie wodomierza dokonywane jest przy użyciu wodomierza klasy "C" i polega na porównaniu wskazań obu przyrządów w okresie od 10 do 14 dni pomiarów. Reklamację uznaje się za uzasadnioną, kiedy wskazanie zużycia wody według wodomierza sprawdzanego jest wyższe niż 10%. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazań wodomierza głównego, faktura za okres obliczeniowy poprzedzający wniosek jest korygowana o % wynikający z różnicy wskazań wodomierza sprawdzanego i kontrolnego, a koszty związane ze sprawdzeniem wodomierza pokrywa MPWiK. W przypadku gdy wodomierz kontrolny potwierdzi prawidłowość wskazań wodomierza głównego, wszelkie koszty związane z montażem i demontażem wodomierza kontrolnego pokrywa Odbiorca. Koszt montażu wodomierza kontrolnego do średnicy DN20 wynosi 200PLN (brutto), powyżej DN20 ustalany jest na podstawie kosztorysu.

2. Opis procedury sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza poprzez wykonanie ekspertyzy wodomierza

Po złożeniu pisemnego wniosku w terminie uzgodnionym z Odbiorcą wodomierz jest demontowany z przyłącza (wymieniany na inny) przez pracowników MPWiK, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar. Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie Urząd Miar wydaje "Świadectwo ekspertyzy", w którym podaje wyniki sprawdzenia. W przypadku stwierdzenia, że wskazania wodomierza przekraczają błąd graniczny dopuszczalny, ilość faktycznie pobranej przez Odbiorcę wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz odpowiednio w górę lub w dół w oparciu o wyniki ekspertyzy. Korekta faktury dotyczy ostatniego okresu obliczeniowego poprzedzającego zlecenie sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza. W przypadku, gdy wyniki kontroli wykażą prawidłowość wskazań wodomierza, koszty wymiany, przesłania do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy i ekspertyzy wodomierza pokrywa Odbiorca. Koszt ekspertyzy wynosi 200PLN (netto), pozostałe koszty związane z kontrolą wodomierza ustala się na podstawie kosztorysu.

Odbiorco przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdź szczelność instalacji wewnętrznej budynku!!

ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. (041) 253 22 73

tel. (041) 253 20 61

fax. (041) 253 12 72

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 12/2015 z dnia 29.07.2015r.

Skarżysko-Kamienna

.....
Imię i nazwisko

.....
Punkt poboru wody

.....
Adres korespondencyjny

.....
tel. kontaktowy

.....
nr odbiorcy

Wniosek o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego

Zwracam się z prośbą o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego o numerze, zamontowanym na przyłączy wodociągowym do nieruchomości zlokalizowanej przy ul. w

W przypadku niepotwierdzenia moich przypuszczeń dotyczących nieprawidłowego działania wodomierza, zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprawdzeniem wodomierza.

Upoważniam Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej do wystawienia faktury VAT za wykonanie w/w usługi w przypadku potwierdzenia prawidłowości wskazań wodomierza.

Oświadczam, że zapoznałem się z procedurą kontroli wodomierza głównego opisanego w załączonej do wniosku karcie informacyjnej dotyczącej wniosku o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego (Załącznik nr 1 do Zarządzenia 12/2015 z dnia 29.07.2015r.), akceptuję zasady i proszę o:

montaż wodomierza kontrolnego

ekspertyzę wodomierza

Data

Czytelny podpis