



UWAGI:

1. KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ ZAPROJEKTOWANO DLA ZESTAWU POMP HYDRO MPC-F 3 CR 64-4-2. MASA ZESTAWU 1100kg. W PRZYPADKU ZMIANY ZESTAWU POMP ORAZ CIĘŻARU, KONSTRUKCJĘ NALEŻY PRZEPROJEKTOWAĆ.
2. W PRZYPADKU ZMIANY USTAWIENIA ZESTAWU POMP NA KONSTRUKCJI, NALEŻY SKORYGOWAĆ UKŁAD BELEK PODPOROWYCH Bp-3.
3. POD URZĄDZENIE ZAMONTOWAĆ PODKŁADKI ANTYWIBRACYJNE TŁUMIĄCE DRGANIA.
4. WYSOKOŚĆ PROJ. KONSTRUKCJI DOPASOWAĆ DO ISTN. POMOSTU WYSOKOŚCIĄ SŁUPÓW.
5. PROJ. BELKA JEZDNA DLA WCIĄGNIKA O UDŹWIGU 4kN Z DWUTEOWNIKA IPE140 MOCOWANEGO DO STROPU.
6. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
7. WYMIARY NA RYSUNKU W MILIMETRACH.
8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZECZ 2-krotne MAŁOWANIE FARBAMI + GRUNTOWANIE. INNY SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO W GESTII WYKONAWCY.
9. KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.
10. SPOINY NIE OZNACZONE: PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0,7 CIEŃSZEGO ELEMENTU, CZOŁOWE NA PEŁNY PRZEKRÓJ.
11. SPOINY WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTU.

Inwestor:			
MPWiK Skarżysko-Kamienna ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna			
Jednostka projektowa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE CAPRICORN mgr Emilia Moszyńska-Münnich			
Dane jednostki projektowej: Niestachów 294, 26-021 Niestachów woj. świętokrzyskie		Dane kontaktowe: tel. + 48 605 - 133 - 003, fax. +48 41- 243 - 60 - 36 e-mail: capricorn@interia.com	
Temat: Budowa pompowni II na terenie zbiornika Krakowska w Skarżysku-Kamiennej			
Treść rysunku: KONSTRUKCJA WSPORCZA ZESTAWU POMPOWEGO - RZUT			Data: lipiec 2018
Projektował: mgr inż. Monika Walczyk-Bera		nr uprawnień: SWK/0094/PWOK/07	Podpis: Branża: konstrukcyjna
Sprawdził: mgr inż. Ewa Sęk		KL-131/86	Skala: 1: 50
			Nr rysunku: 1