



**UWAGI:**

1. KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ ZAPROJEKTOWANO DLA ZESTAWU POMP HYDRO MPC-F 3 CR 64-4-2. MASA ZESTAWU 1100kg. W PRZYPADKU ZMIANY ZESTAWU POMP ORAZ CIĘŻARU, KONSTRUKCJĘ NALEŻY PRZEPROJEKTOWAĆ.
2. W PRZYPADKU ZMIANY USTAWIENIA ZESTAWU POMP NA KONSTRUKCJI, NALEŻY SKORYGOWAĆ UKŁAD BELEK PODPOROWYCH Bp-3.
3. POD URZĄDZENIE ZAMONTOWAĆ PODKLADKI ANTYWIBRACYJNE TLUMIĄCE DRGAŃA.
4. WYSOKOŚĆ PROJ. KONSTRUKCJI DOPASOWAĆ DO ISTN. POMOSTU WYSOKOŚCIĄ SŁUPÓW.
5. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
6. WYMIARY NA RYSUNKU W MILIMETRACH.
7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZECZ 2-krotne MAŁOWANIE FARBAMI + GRUNTOWANIE. INNY SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO W GESTII WYKONAWCY.
8. KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.
9. SPOINY NIE OZNACZONE: PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0,7 CIENIEJSZEGO ELEMENTU, CZÓKOWE NA PEŁNY PRZEKRÓJ.
10. SPOINY WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTU.

Inwestor:				
MPWiK Skarżysko-Kamienna				
ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna				
Jednostka projektowa:				
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE CAPRICORN				
mgr Emilia Moszyńska-Młynich				
Dane jednostki projektowej		Dane kontaktowe		
Niestachów 294, 26-021 Niestachów		tel. + 48 605 - 133 - 003,		
woj. świętokrzyskie		fax: +48 41- 243 - 60 - 36		
		e-mail: capricorn@interia.com		
Temat:				
Budowa pompowni II na terenie zbiornika Krakowska w Skarżysku-Kamiennej				
Treść rysunku:				Data
KONSTRUKCJA WSPORCZA ZESTAWU POMPOWEGO - PRZEKRÓJ C-C				lipiec 2018
Projektował:	nr uprawnień	Podpis	Brak	konstrukcyjna
mgr inż. Monika Walczyk-Bera	SWK/0094/PWOK/07			Skala
				1: 20
Sprawił:	mgr inż. Ewa Sęk	KL-131/86		Nr rysunku
				4