

Zarządzenie Nr 6/2022

Prezesa Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej z dnia 31 stycznia 2022r.

w sprawie: określenia procedur sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego, stosowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej.

W związku z wykonywaniem czynności wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.2028) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej wprowadzonego: Uchwałą Nr XXXII/97/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 2005r. , Uchwałą Nr IX/46/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2019r. , Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018r. , Uchwałą Nr XXXIX/256/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2006r. **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. Wprowadzam do stosowania procedury sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego. Załącznikami do niniejszego zarządzenia są:
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia 6/2022 z dnia 31.01.2022r. – karta informacyjna dotycząca wniosku o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego,
- Załącznik nr 2 do Zarządzenia 6/2022 z dnia 31.01.2022r. – wniosek o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego.

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Dyrektorowi ds. Technicznych.


§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 29.07.2015r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022r.

Podpisał:


PREZES ZARZĄDU
mgr Łukasz Żuchowski

KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WNIOSKU O SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI WSKAZAŃ WODOMIERZA GŁÓWNEGO

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego zgodnie z § 15 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Skarżysku – Kamiennej”, Odbiorca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza poprzez montaż wodomierza kontrolnego lub ekspertyzę wodomierza.

1. Opis procedury sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza poprzez montaż wodomierza kontrolnego

Po złożeniu pisemnego wniosku w terminie uzgodnionym z Odbiorcą, pracownicy MPWiK wykonują na podejściu wodomierzowym szeregową zabudowę wodomierza sprawdzanego i kontrolnego.

Sprawdzenie wodomierza dokonywane jest przy użyciu wodomierza klasy 'C' i polega na porównaniu wskazań obu przyrządów w okresie od 10 do 14 dni pomiarów. Reklamację uznaje się za uzasadnioną, kiedy wskazanie zużycia wody według wodomierza sprawdzanego jest wyższe niż 10%. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazań wodomierza głównego, faktura za okres obrotowy poprzedzający wniosek jest korygowana o % wynikający z różnicy wskazań wodomierza sprawdzanego i kontrolnego, a koszty związane z montażem i demontażem wodomierza kontrolnego pokrywa Odbiorca. Koszt montażu wodomierza kontrolnego do średnicy DN20 wynosi **200,00 PLN (netto)**. Koszt montażu wodomierza kontrolnego powyżej średnicy DN20 wynosi **300,00 PLN (netto)**.

Opis procedury sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza poprzez wykonanie ekspertyzy wodomierza

Po złożeniu pisemnego wniosku w terminie uzgodnionym z Odbiorcą wodomierz jest demontowany z przyłącza (wymieniany na inny) przez pracowników MPWiK, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar. Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia. W przypadku stwierdzenia, że wskazania wodomierza przekraczają błąd graniczny dopuszczalny, ilość faktycznie pobranej przez Odbiorcę wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz odpowiednio w górę lub w dół w oparciu o wyniki ekspertyzy. Korekta faktury dotyczy ostatniego okresu obrotowego poprzedzającego zlecenie sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza. W przypadku, gdy wyniki kontroli wykażą prawidłowość wskazań wodomierza, koszty wymiany, przesłania do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy i ekspertyzy wodomierza pokrywa Odbiorca.

Koszt ekspertyzy wynosi **300,00 PLN (netto)**, pozostałe koszty związane z kontrolą wodomierza ustala się na podstawie kosztorysu.

Odbiorco przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdź szczelność instalacji wewnętrznej !!

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2022r.
z dnia 31.01.2022r.

Skarżysko – Kamienna

.....
Imię i nazwisko

.....
Punkt poboru wody

.....
Adres korespondencyjny

.....
Tel. kontaktowy

.....
Nr odbiorcy

Wniosek o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego

Wnoszę o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego o numerze, zamontowanym na przyłączy wodociągowym do nieruchomości zlokalizowanej przy ul. w

W przypadku niepotwierdzenia moich przypuszczeń dotyczących nieprawidłowego działania wodomierza, zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprawdzeniem wodomierza.

Upoważniam Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Skarżysku – Kamiennej do wystawienia faktury VAT za wykonanie w/w usługi w przypadku potwierdzenia prawidłowości wskazań wodomierza.

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z procedurą kontroli wodomierza głównego opisanego w załączonej do wniosku karcie informacyjnej dotyczącej wniosku o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego (Załącznik nr 1 do Zarządzenia 6/2022 z dnia 31.01.2022r.), akceptuję warunki i wnoszę o:

- montaż wodomierza kontrolnego
- ekspertyzę wodomierza

Data

Czytelny podpis