

Skarżysko – Kamienna, dn. 04.12.2020r.

L.dz. *222*/TT/1115/2020/AP

**Pracownia
Projektowo-Wykonawcza
Józef Andrzej Münnich
Niestachów 21
26-021 Daleszyce**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku – Kamiennej wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Zielnej w Skarżysku-Kamiennej:

1. wodociąg zaprojektować na odcinku od ul. Szydłowieckiej do ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej poza jezdnią pasa drogowego ulicy Zielnej po uzyskaniu pisemnych zgód zarządcy drogi,
2. włączenie wodociągu zaprojektować w sieć wodociągową żeliwną DN250 zlokalizowaną w ul. Szydłowieckiej w Skarżysku- Kamiennej po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy drogi oraz w sieć wodociągową DN300 zlokalizowaną w ul. Zielnej w Skarżysku- Kamiennej (na wysokości ul. Wiejskiej),
3. sieć wodociągową zaprojektować z rur PE 100 DN280 SDR17,
4. na sieci wodociągowej zaprojektować hydranty DN80 PN10,
5. hydranty zaprojektować z żeliwa sferoidalnego,
6. preferowana armatura sieci wodociągowej firmy Hawle,
7. zaprojektować przebiegi istniejących przyłączy wodociągowych,
8. nad przewodem z rur PE zaprojektować taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, z zatopioną wkładką metaliczną,
9. dokonać oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej poprzez umieszczenie na stałych obiektach tabliczek z domiarami,
10. zachować przepisowe odległości i zagłębienia wynikające z przepisów zabezpieczenia,
11. budowa sieci wymaga sporządzenia projektu budowlanego na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej (mapie do celów projektowych) w skali 1:500,
12. projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Skarżysku – Kamiennej,
13. przed uzgodnieniem jw. trasę sieci wodociągowej uzgodnić w MPWiK,
14. warunki techniczne tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

PREZES ZARZĄDU

mgr Łukasz Żuchowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a