



SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P1



	Nazwa elementu	szf.
1	Oprowadanie DN 200 mm	mb.
2	Zawór kulowy, zwrotny DN 200 mm	2
3	Zasada DN 200 mm	2
4	Przekrycie wiazkowe - stal 14301	1
5	<u>Pompa</u> Moc znamionowa = 7,5 kW Wydatkosc = 113,40 m ³ /h Wys. podnoszenia = 12,0 m	2
6	Kotierz normowy DN 200 mm	1
7	Zbiornik polimerobeton Ø 2500 mm H=5,34 m	1
8	Szafa sterownicza RZS	1
9	Drabina do dna ze stopniami antypoślizgowymi - stal 14301, oznakowana CE	1
10	Pomost eksploatacyjny - stal 14301 + kratka TWS	1
11	Poręcz sztalowa - stal 14301	1
12	Deflektor - stal 14301	1
13	Wentylacja - antyodorowy kominek rurowy	2
14	Instalacja płucząca Z"	1
15	Zasada kotlerowa z żel. sfery z gładkim przełotem, z miękkim uszczelnieniem klina DN 200 mm, z teleskopową obudową trzpienia zasuwę wykonaną z PE, skrętną żelazną do zasuw i płytą betonową pod skrętną tzw. kwadrat	1
16	Łużny kotierz stalowy z tuleją PE do zgrzewania stal/PE DN 200/225 mm	1
17	PE100RC SDR11 PN10 (225x13), L= 6912 m	-



Pompownia, jako całość, posiada deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1 oraz posiada oznaczenie CE.

	Означеніе	m, n, p, m.
1	Her	234, 50
2	Hook	234, 75
3	Hito	232, 52
4	Htop1 035	231, 36
5	Htop2	-
6	Htop3	-
7	Hitem	231, 36
8	Hmax	231, 16
9	Hmin	230, 16
10	Htuch	230, 06
11	Htra	229, 56

Adresatka projektowa		MPWiK Sp. z o.o.	
ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna			
AAQUADUCTUS			
Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Młynich			
Data (podpisz projektant):		Data kosztorysu:	
Niestachów 294, 26-021 Niestachów		tel. +48 605 - 463 - 030	
woj. świętokrzyskie		e-mail: mlynich@ten.pl	
Temat:		Budowa sieci kanalizacji Hacznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej w Skarżysku-Kamiennej wraz z przepompownią ścieków	
Tytuł rysunku		Data:	
SZCZEGÓŁ ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SCHEMAT		sierpień 2023	
Projektował	mgr inż. Michał Młynich	Wz. uprawnień:	Strona:
		SWK/014/P/WOS/10	sanitarna
Sprowadzi	mgr inż. Marta Tarnowska	SWK/0076/P/WBS/20	Skala:
Opracował			Wz. rys.:
			12