

Skarżysko – Kamienna, dn. 28.07.2021r.

L.dz. *1446*/TT/839/2021/AP

**AQUADUCTUS**  
**Biuro Realizacji Inwestycji**  
**mgr inż. Michał Münnich**  
**ul. 1 Maja 124 lok. 4**  
**25-614 Kielce**

**Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji tłocznej od ul. Prostej do ul. Brzozowej w Skarżysku- Kamiennej wraz z przepompownią ścieków”.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku – Kamiennej wydaje warunki techniczne na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od działki nr ewid. 80 (obręb 0009 ZACHODNIE, Ark. 40) w rejonie ulicy Prostej w Skarżysku-Kamiennej do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 237,58/234,22 w ul. Brzozowej w Skarżysku-Kamiennej”:

1. Ścieki sanitarne odprowadzić do istniejącej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej DN 800 w ul. Brzozowej w Skarżysku- Kamiennej w nawiązaniu do studzienki kanalizacyjnej o rzędnych 237,58/234,22 zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Brzozowej (dz. nr ewid. 58/10) po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy drogi oraz właścicieli wszystkich działek zlokalizowanych po trasie nowo projektowanego kanału.
2. Sieć kanalizacyjną zaprojektować jako kanał tłoczny PE o średnicy dobranej do pracy pomp i przepływu.
3. Na kanale tłocznym zaprojektować studnie płuczaco- odpowietrzające DN1500.
4. Kanał sanitarny zaprojektować poza istniejącą skarpią.
5. Przepompownię ścieków zaprojektować na działce nr ewid. 80 (obręb 0009 ZACHODNIE, Ark. 40) w rejonie ulicy Prostej w Skarżysku-Kamiennej.
6. Istniejący zbiornik przepompowni przewidzieć jako odstożnik ścieków wpływających z miasta.
7. Między zbiornikami przewidzieć grawitacyjny przelew.
8. Dla zaprojektowanej przepompowni przewidzieć możliwość włączenia do systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej przez modem GSM (GPRS).
9. Przewidzieć w przepompowni instalację płuczącą.
10. W opisie oraz kosztorysie ująć renowację elementów nadziemnych istniejącej przepompowni oraz wyłączenie istniejącego kanału tłoczego DN350 z eksploatacji.
11. Zachować przepisowe spadki, odległości, zagłębienia i wynikające z przepisów zabezpieczenia.
12. Zabrania się projektowania i wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków opadowych i wód drenazowych., Budowa sieci wymaga sporządzenia projektu budowlanego na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej (mapie do celów projektowych) w skali 1:500.
13. Projekt budowlany sieci należy uzgodnić w Starostwie Powiatowym w Skarżysku - Kamiennej w Wydziale Geodezji i Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami, ul. Plac Floriański 1 oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Skarżysku – Kamiennej.

14. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 3 lat od daty ich wydania.

15. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej zapewnia odbiór ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej przez Oczyszczalnię Ścieków w Skarżysku -Kamiennej.

PREZES ZARZĄDU

*mgr Łukasz Żuchowski*



**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a