

L.p.	Obiekt	Urządzenie	Sygnał	Typ sygnału			Producent / typ	Uwagi
				Analogowy	Cyfrowy	Inny		
1	Zbiornik biogazu	Wentylator powietrza WP01	<b>Sygnały do DCS</b>					
			Sterownie Lokalne		X			
			Sterownie Zdalne		X			
			Praca		X			
			Awaria		X			
			<b>Sygnały z DCS</b>					
			Start/Stop		X	24VDC		
		Wentylator powietrza WP02	<b>Sygnały do DCS</b>					
			Sterownie Lokalne		X			
			Sterownie Zdalne		X			
			Praca		X			
			Awaria		X			
			<b>Sygnały z DCS</b>					
			Start/Stop		X	24VDC		
		Inne	<b>Inne do DCS</b>					
			Pomiar poziomu w zbiorniku	4-20mA		aktywne	laserowy	0÷100%